



LEGENDA

Kanał wentylacyjny wywiewny gabinetów i poczekalni

Kanał wentylacyjny wywiewny pom. higieniczno-sanitarnych

Nawiewniki okienne

Ø160

Średnica kanału wentylacyjnego

2 w/h

N=120m³/h

W=40m³/h

Krotność wymian powietrza wentylacyjnego

Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia

Strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia

| | | |
|---|--|------------|
| <div><div><div></div><div>BMP</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>MGR INŻ. ARCH.</div><div>BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK</div><div>UL. WOJCIECHOWSKA 5a/21a</div><div>20-704 LUBLIN</div><div>NIP: 7123069151 REGON: 361232647</div></div></div> | | |
| INWESTOR | Zakład Lecznicy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów | |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY | |
| BRANŻA | SANITARNA | |
| NAZWA OBIEKTU | PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WERANDEK | |
| NR DZ / ADRES | DZ.061408_4.0001.312/3 Aleja Stanisława Małachowskiego 7, 22-140 Nałęczów | |
| PROJEKTANT | mgr inż. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWBS/21 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/12 | |
| TYTUŁ | RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI | |
| Kwiecień 2024 r. | 1:100/A3 | S-04 |
| DATA | SKALA / FORMAT | NR RYSUNKU |